



## Lasy Miejskie – Warszawa

ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, tel: 22 612 25 60, faks: 22 610 38 29  
email: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, lasymiejskie.waw.pl

Warszawa, 24 kwietnia 2024 r.

**Znak sprawy:** LM-W.ZP.260.7.2024.4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą na: **Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A – Część I.**

### Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy: sprawy LM-W.ZP.260.7.2024

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o informacje jaką wysokość mają mieć furtki i bramy. Czy bramy mają być otwierane ręcznie czy automatycznie. Czy brama uchylna to brama dwuskrzydłowa?

#### **Odpowiedź 1:**

Bramy w komplecie z furtkami o wysokości w świetle min. 2,1 m. Bramy przesuwne: samonośne z przeciwwagą. Bramy otwierane ręcznie. Brama uchylna jest bramą dwuskrzydłową (rys. nr 1 do projektu wykonawczego).

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o podanie parametrów siatki leśnej – z jakiego drutu jaki wymiar oczek.

#### **Odpowiedź 2:**

Siatka leśna:

Ogrodzenie z siatki leśnej na dole zagęszczonej, ocynkowanej.

Wysokość [cm] 200

Druty dolne i górne poziome [mm]  $\varnothing$ 2,0 (wytrzymałość na rozciąganie: 500 N/mm<sup>2</sup>)

Druty pionowe i poziome środkowe [mm]  $\varnothing$ 1,6 (wytrzymałość na rozciąganie: 500 N/mm<sup>2</sup>)

Warstwa ocynku na drucie 80 g/m<sup>2</sup>

Wysokość oczka: min. 5 cm, max. 20 cm. Szerokość oczka 15 cm. (w załączeniu rysunek).

**Pytanie 3:**

Prosimy o informację czy słupki ogrodzenia zewnętrznego muszą być z drewna dębowego czy mogą być np. z drewna akacjowego.

**Odpowiedź 3:**

Zabawiający dopuszcza montaż słupków z drewna akacjowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR  
Lasów Miejskich - Warszawa

*Karol Podgórski*